

УТВЕРЖДАЮ

Директор

Красноватрасская СШ

А.А.Столбова

«01» сентября 2016 года

МБОУ



## ПАСПОРТ

**доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг,  
а также оказания им при этом необходимой помощи**

### I. Краткая характеристика объекта.

1. Наименование органа (организации), который предоставляет услуги:  
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
Красноватрасская средняя школа
2. Адрес объекта:  
606280, Нижегородская область, Спасский район, с.Красный Ватрас, ул.  
Школьная, д.4
3. Сведения об объекте:
  - 3.1. Год постройки (ведения в эксплуатацию) здания: 1978
  - 3.2. Год проведения последнего капитального ремонта, реконструкции: 2014
  - 3.3. Отдельно стоящее здание 2 этажей, 1728,6 кв.м.
  - 3.4. Часть здания    -    этажей (или помещение на    - этаже),    - кв.м.
  - 3.5. Наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 13859 кв.м.
4. Основание для пользования объектом: оперативное управление
5. Форма собственности: - муниципальная
6. Административно-территориальная подведомственность: - муниципальная
7. Наименование и адрес вышестоящей организации: Администрация  
Спасского муниципального района, 606280, Нижегородская область,  
Спасский район, с. Спасское, пл. Революции, д. 71

### II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на объекте услуг населению

1. Наименование предоставляемых услуг:  
реализация общеобразовательных программ начального общего, основного  
общего и среднего общего образования
2. Плановая мощность – 300 человек
3. Форма оказания услуг – на объекте, на дому, дистанционно
4. Категория обслуживаемого населения - дети от 6,6 до 18 лет
5. Категории обслуживаемых инвалидов – инвалиды с нарушением опорно-  
двигательного аппарата, инвалиды с интеллектуальными нарушениями,  
инвалиды с нарушением зрения

6. Численность детей-инвалидов в образовательной организации: **- 1 человек** с нарушением опорно-двигательного аппарата 0; инвалиды по зрению 0; инвалиды по интеллектуальному развитию 0; другие 1

Форма оказания услуг детям-инвалидам/численность детей-инвалидов:  
 инклюзивное образование 0  
 на дому 1  
 дистанционно 0  
 класс для детей с ОВЗ 0

### III. Оценка соответствия и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния уровня доступности и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта (соблюдено «+»/ не соблюдено «-»/ не требуется «*»)
1	Возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них	+
2	Возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях доступа к месту предоставления услуги, в том числе с помощью работников объекта, предоставляющих услуги	+
3	Возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в объект, в том числе с использованием кресла-коляски и, при необходимости, с помощью работников объекта	+
4	Сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения, и возможность самостоятельного передвижения по территории объекта	-
5	Содействие инвалиду при входе на объект и выходе из него, информирование инвалида о доступных маршрутах общественного транспорта	+

6	Надлежащее размещение носителей информации, необходимой для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам, с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе: дублирование необходимой для получения услуги звуковой и зрительной информации наличие надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	-
7	Наличие сменных кресел-колясок	-
8	Наличие пандусов, поручней, подъемных платформ, раздвижных дверей	-
9	Доступные санитарно-гигиенические помещения	+
10	Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	-
11	Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	-

#### IV. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемых услуг

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемых услуг	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемых услуг (обеспечено «+»/ не обеспечено «-»/ не требуется «*»)
1	Наличие при входе на объект вывески с названием организации, графиком работы организации, плана здания, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	-
2	Оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги	-

	документов и др.	
3	Предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	-
4	Наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	-
5	Адаптация официального сайта для лиц с нарушениями зрения (слабовидящих)	+
6	Обеспечение предоставления услуг тьютора на основании соответствующей рекомендации в заключении ПМПК или ИПРА	+
7	Предоставление бесплатно учебников и учебных пособий, иной учебной литературы, а также специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования	+
8	Оказание работниками образовательной организации иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению услуг	+
9	Проведение инструктирования сотрудников, предоставляющих услуги населения, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	+
10	Наличие сотрудников, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	-

**V. Управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации**

№ п/п	Мероприятия, необходимые для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении их доступности для инвалидов	Сроки выполнения
-------	---	------------------

1	2	4
1.	1. Обеспечить систему средств информационной поддержки на всем пути движения (установить указатели направления движения к доступному входу в здание для МГН).	по мере поступления финансирования
2.	<p>1. Наружная лестница должна иметь поручни с обеих сторон, на высоте 0,9м при ширине лестницы на основном входе в здание 4,0 м и более необходимо дополнительно предусмотреть разделительные поручни, завершающие горизонтальные части поручня должны быть длиннее марша лестницы на 0,3м.</p> <p>2. Пандус, дублирующий наружную лестницу должен иметь поручни с двух сторон на высоте 0,9 м и 0,7 м расстояние между ними поручнями должно быть в пределах 0,9 – 1,0 м.</p> <p>3. предусмотреть высоту порога двери входной наружной, который не будет превышать 1,4 см.</p>	по мере поступления финансирования
3.	<p>1. Лестницу внутреннюю в зону оказания услуги оборудовать поручнями с обеих сторон.</p> <p>2. На верхней или боковой, внешней по отношению к маршу, поверхности поручней перил предусмотреть рельефные обозначения этажей.</p> <p>3. Предусмотреть тактильные напольные указатели за 60 см перед лестницей вверху и внизу, применить различный по цвету материал ступеней.</p> <p>4. Предусмотреть наличие подъемника, дублирующего внутреннюю лестницу. Свободное пространство перед подъемными платформами должно составлять не менее 1,6х1,6 м.</p>	по мере поступления финансирования
4.	1. В помещении первые столы в ряду у окна и в среднем ряду следует предусмотреть для учащихся с недостатками зрения и дефектами	по мере поступления финансирования

	слуха, а для учащихся, передвигающихся в кресле-коляске – выделить 1-2 первых стола в ряду у дверей проёма.	
5.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Предусмотреть наличие общей уборной, доступной для МГН, не менее 7%, но не менее одной.</li><li>2. У дверей санитарно-гигиенического помещения следует предусмотреть специальный знак (в том числе рельефный) на высоте 1,35 м, оборудовать доступную кабину системой тревожной сигнализации, обеспечиваю связь с помещение постоянного дежурного персонала.</li><li>3. В универсальной кабине следует предусмотреть установку откидных опорных поручней.</li></ol>	по мере поступления финансирования